

Író: H. Bogárdi Zsuzsa	
Írás ideje: 1978. 06. 20	
Földrajzi név: kema	
Adattár: ;	XXIX.
	XXXIV

--	--	--	--

tartalalma: Delelet  
az alábbi újrátétel  
naplóból ;  
 1978. 06. 20 - 1978. 07. 25.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kassai Néprajzi  
 Gyűjtemény

Terjedelme: 6 lap

---



---



Állagvédelmi Napló  
 Városi Művelődési Központ  
 MA 2919-2014  
 Néprajzi Adattár

ma napron megsemmisítettük a volt  
 Lidi néni - féle házat: Szenna, Árpád u.  
 38. sz. alatt.

I. ① Az épület körül a talpszegendőket  
 szabaddi kell tenni s megfelelő  
 résszel a vízlevezetést biztosíta-  
 ni.

② A talpszegendőket, a külső orlopszkat  
 és a ház homlokzatát xylamon -  
 xyladekot 1:1 arányú keverékkel  
 kétféle le kell kezelni majd sür-  
 ke xyladekossal egyseges simára  
 kell hozni.

A munka megkezdése előtt a port,  
 sármavád ványokat dróthefivel +  
 elektroos fűzőportólyba csőtített drót-  
 koronákkal kell eltávolítani.

A munkához porvédő harnálata  
 kötelező. Csak leviszogat, földelt,  
 átütés mentes elektroos berende-  
 zést lehet harnálni szavar idő-  
 ben: xyladekhoz gumiszim, gumiker-  
 tyű, gumiszot varorkötény és plexi  
 arvédő harnálata kötelező.

A felhordás esetén történjen.

③ A szobák mennyezeti derkátat  
 ugyancsak drótkoronákkal kell letin-  
 titani, és barna xyladekossal be-  
 vonni kétféle előző pentaklorofenolos  
 oldattal történt előzetes konzerválás  
 után. Ha ez nem áll rendelkezésre  
 akkor xylamonnal kérem háromszor  
 lekezelni a dekort előtt. Előbbier után  
 a - a talp. sárvadás befolyásítással -  
 kb. 30 - 50 cm - a ként az épület hat-  
 sós szobájának padlasterében a sárvadás

Ribbik-Rozsi Képzési Helyszín  
Művészeti Iskola  
M.A. 2919-2019  
Hébrajzi Adattár

Allagvédelmi napló

(2)

lukkakat kell fúrni s ott 10%-os vizes pentarlorfenol nátrium oldatot betölteni műanyag leeresztőkamrából. A töltésből annyit kell folyamatosan utánpótolni, hogy az egyes beöntési lukak környékén keletkezett vizes foltok összeérjenek.

- 4. Az épület elő rovájaiba vezető ajtókat kromoféggel le kell zárítani, majd száradás után xylamonnal (3-x-i lekenéssel) konzerválni!
- 5. Az ablaktokokat portalanítás után a szárazanyag megfelelő mennyiségűre kell hozni xylamom - xyladekoros keretekkel.
- 6. A pentarlorfenolnátriumos kezeléshoz quikeritint, quicrizima, védőalarc és quirozott sárvakövetny használata kötelező. Sem archoz, sem bőrtörz nem éjen a kezelőtér. Ha felfrissen bő vízzel le kell mosni és borvasalinnal lekezeni.

II. Nagykorai di. l. anyagának konzerválását pentarlorfenol Na 10%-os vizes oldattal kell bekezeni ill. lepermetezni. A kezelést a fenti előírások szigorú betartása mellett kell végezni. Emellett érdekében további 4 db. arvédőt, 10 pár quikeritint kell beszerezni. Az esztétikakonzerválási munkák elvégzése miatt további 200 kg TETOL FB-t kell beszerezni és 70 kg SZILORLAKK 1000-t. Fentiek sives tudomásul vételét és a sükséges intézkedések megtételét kérem. A napló ① - ② - s oldalát 1-1 máralati pld-t kivétem. Személyesen.



Magyar Nemzeti Múzeum  
Néprajzi Osztály  
1978. VI. 20.

Állagvédelmi Napló.

1978. VI. 20.

③

A jelen bejegyzéssel egyidejűleg 1 db.  
műkavédelmi - védőenkör katalógust  
1 db. műkavédelmi szemléltető en-  
közök katalógusát és az állagvédel-  
mi munkamenetek várlatát 3 péld-  
ban átadtam.

Jurinyák  
Dr. Gyula János

Szema 1978. június 24-25.

Rippel-Rónai Megyei Határára  
Városi Múzeum  
MA 2919-2004  
Néprajzi Adattár

(H)

Rippel-Rónai Megyei Határára  
Városi Múzeum  
Néprajzi Adattár

Az alábbiakban felsorolt leírásokban minden hat  
kaposóan (még az avar (7 fi) végéig a  
R.R.4 restaurátorának irányításával.

Jelöltek listán fincsintásos (mintendő) előre-  
tes utasításai alapján:

- ① Megtörtént.
- ② A Zsuzsi farsolturított Kysáron - Kyséndecor  
1.1 arányú keverékkel 1x leírás szerinti  
előretek díszítés, pitálatartó után  
A leírás 1x-1-ig csellel való fel-  
töltéssel arra hogy a farsolturított  
szarva volt, és jól szilárd a leírás szerinti ill-  
uszdó szűrőselekt nyakt alapozó beállítás  
nem lett lehetséges.
- ③ a) Előretek díszítés.  
b) A farsolturított keverékkel leírás szerinti  
Kysáron - Kyséndecor 1.1 arányú ke-  
verékkel 1x, azaz a farsolturított - leírás szerinti  
ablak, 1x-1-ig csellel díszítés mi-  
nensz.
- ④ Az ajtókeret a korábbi nem megfelelő szilár-  
dóságot kromozással utasították.
- ③ Kicsintés — a batisz szita nem megfelelően a  
egyétfurcsos módszer nem bizonyult ultra ve-  
zetőnek — a vegyes a pallódeszticháknál törté-  
lelt meg a padlóra. Eredet a leírás szerinti a  
padlóra fel, a repedezett szita, és a  
lászorral (öntőhémmel) próbálták meg-  
kísérteni.  
Elhárultak 150 c 10% - a Dentadent

natrum oldatot

meg kell lenni állapotuk, hogy ilyen mennyiségű  
vegyes felhasznalás után sem kerül el a kivont  
oldalmint - alulról a dekórázat nem kapott  
megfelelő mennyiségű oldatot

6) Estelen ment



Δ nyugatrain haz berelese.

1) Δ esülső faszékereit:

- előzetes portálás után kyllamon -  
Kylladecor 1:1 arányú heverésnél 1x-1  
átcsittelek.

Utasnap - minnes kylladecorral - Eben,  
paliszandó - szintén megfelelő arányú  
heverésnél - csiteltük it.

2) Belső:

a) Szoba mennyirelt - előzetes drothefezés  
portálás után kyllamon - kylladecor  
1:1 arányú heverésnél 1x-1 csittelek -  
szel tördelés felhasznalása.

b) Kamra mennyirelt - ma, mint az előző.


c) Füstökörka mennyirelt -  
- az előzetes füstölés meg volt aml ered-  
ményrelt csitelt csak kyllamon - kylladecor -  
1:1) heverelt 1x.

Δ fenti mennyirelt felhasznalás:  
15 kg Dentaklorfenol náttumold.  
30 kg Kyllamon  
Kylladecor: Eben 11,5 kg



Pálizsándi : 5 kg  
Szentelén : 39 kg

3 c táskában  
1x1 kettőfaj



Szelma, 1978. június 25-én

El. Bólyos Hussanna  
restaurátor  
bolcső köz.  
restaurátor